



**POW-LCD-Multi elektrische doorstroomverwarmers.  
Tabel minimaal benodigde zekeringen**

<b>Model</b>	
<b>POW-LCD-Multi 11-13,5-15kW</b>	
Bij instelling op maximaal <b>11kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 18A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 20A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 35A *
Bij instelling op maximaal <b>13,5kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 19,4A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 20A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 35A *
Bij instelling op maximaal <b>15kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 22,2A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 25A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 35A *

<b>Model</b>	
<b>POW-LCD-Multi 18-21-24kW</b>	
Bij instelling op maximaal <b>18kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 29A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 32A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 50A *
Bij instelling op maximaal <b>21kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 31A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 32A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 50A *
Bij instelling op maximaal <b>24kW</b>	
Verbruik op 3-fasen aansluiting maximaal	3x 35,5A
Benodigde aparte 3-fasen lichtnetgroep minimaal	3x 40A
Benodigde 3-fasen hoofdzekering installatie minimaal	3x 63A *

\* Bij woningen met een 3-fasen voorziening is meestal een 3x 25A hoofdzekering aanwezig. Indien deze moet worden verzaamd dient u wel rekening te houden met een (veel) hoger vastrechttarief.

**Groene-Energiëwinkel bv**

Kloosterstraat 25A  
NL-4901 HR Oosterhout NB  
Nederland / The Netherlands  
www.groene-energiëwinkel.nl

Tel. +31 (0)162 470 461  
Fax +31 (0)162 470 462  
info@groene-energiëwinkel.nl  
www.groene-energiëwinkel.be

KvK / Trade register: 20140846  
BTW / VAT / MwSt / TVA: NL8194.07.367.B01  
Triodos bank IBAN: NL86 TRIO 0390 4703 41  
ABN AMRO bank IBAN: NL81 ABNA 0559 2947 00